

Datum  
2021-12-09Diarienummer  
30260-196791

Utfärdare

**Sundsvall/Timrå  
Sotningsdistrikt AB**  
Gärdesgatan 7  
86142 Sörberge  
060-56 82 60

Adressat

**Bengtis Hanna**  
  
Äkrom 108  
86342 Sundsvall**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress	Bengtis Hanna	Bengtis Hanna
Äkrom 108	Äkrom 108	Äkrom 108
	86342 Sundsvall	86342 Sundsvall
Kontrolldatum		
2021-12-09		

**Objekt****Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Murad Öppen Spis	Första våningen	Rum
Bränsleslag			
Ved			

**Rök-/avgaskanal**

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Murad	Skorsten Murad

**Statuskontroll**

Besiktning - Statuskontroll efter längre eldningsuppehåll.

Objekt: Öppen Spis Insats - Energikassetten.

Rökanal: Tegel Murad.

Metod: Okulärt.

Utlåtande: Eldningsanläggningen uppfyller gällande bestämmelser i boverkets byggregler.

Takskyddsanordning: Takstege - Takstege är besiktad utan anmärkning.

Takskyddsanordning: Glidskydd - Glidskydd saknas och skall monteras vid takfoten enligt gällande föreskrifter.

Efterkontroll av glidskydd sker vid nästa sotning.

Puts saknas på murstocken inne i vindsutrymmet och skall putsas om där det saknas.

Eldningsanläggningen är godkänd att tas i bruk.

**Utfall**

Godkänd

Besiktningssman

**Jonatan Peter**