

ERIKA DAHLSTRÖM
MILJÖINSPEKTÖR
ERIKA.DAHLSTROM@VALLENTUNA.SE

BYGGLOVSAVDELNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR
186 86

Yttrande gällande avlopp och dricksvatten för Brottbby 4:3, SHBG 2021-000869

Miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning kommer att kunna lösas på de planerade fastigheterna. Fastighetens jordarter består av berg, sandig morän, glacial lera, postglacial grovlera och postglacial finsand enligt SGU:s jordartskarta. Avloppsanläggningen behöver uppfylla kraven på normal skyddsnivå gällande både miljö- och hälsoskydd. Typ av avloppsteknik och placering av anläggning eller anläggningar behandlas vidare i ansökan om enskilt avlopp som ska lämnas in till miljöavdelningen.

Dricksvattentäkter bör erhålla ett skyddsavstånd på minst 30-50 m från planerad avloppsanläggning och helst ligga uppströms. Skyddsavståndet till bergvärmehål bör vara minst 30 m. Slamavskiljare/reningsverk bör ligga högst 10 m från väg/uppfordring för slamtömning. Notera att det tillkommer en avgift vid slamtömning för extra slangdragning utöver 10 m.

Gällande dricksvatten kan vi se i SGU:s karta över grundvattenkapacitet i berg, att fastigheten ligger inom karterat område med: "Tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-2000 l/h (ca 15-50 m³/d)". Brunnsborrning för enbostadshus är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt i Vallentuna kommun, men tänk på att om tre eller fler hushåll ska ta vatten ur samma dricksvattenbrunn kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Hälsningar
Miljöavdelningen



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-587 850 00
MILJO@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

